



## Bonnes pratiques de gestion d'une installation septique avec le Biofiltre Waterloo

### Responsabilités du propriétaire

Le propriétaire doit comprendre que le Biofiltre Waterloo est un système de traitement biologique. Il s'appuie sur des bactéries naturelles pour détruire les agents pathogènes présents dans les eaux usées. L'ajout de toute autre substance destinée à éliminer les bactéries dans le système peut nuire à la capacité du système à répondre convenablement aux attentes en matière d'épuration. Il est par conséquent impératif que le propriétaire lise, comprenne et respecte les bonnes pratiques de gestion suivantes. Toute autre question sur lesdites bonnes pratiques doit être adressée à Waterloo Biofilter Systems Inc.

### Bonnes pratiques de gestion

#### Vidange de la fosse septique

Les inspections visuelles effectuées par le prestataire chargé de l'entretien permettent de savoir à quel moment la boue contenue dans le digesteur anaérobie atteint le 1/3 de sa capacité. Cet indicateur détermine la nécessité d'éliminer les boues afin d'éviter que les matières en suspension ne sortent du réservoir et ne causent des problèmes plus tard dans le processus de traitement. Veuillez procéder immédiatement à la vidange du réservoir du digesteur anaérobie si le prestataire des services de maintenance le recommande.

#### Utilisation de l'eau

Veillez à ce que l'eau soit utilisée avec parcimonie. Faites tourner le lave-linge et le lave-vaisselle à plein régime afin de réduire la quantité d'eau utilisée. Les machines à glace qui utilisent un débit d'eau continu doivent être identifiées au moment de la conception, car elles augmenteront la taille requise pour





- des siphons de sol
- quantités importantes d'huile d'olive
- usage excessif des gels et revitalisants capillaires
- shampooing antipelliculaire ou médicamenteux
- animaux domestique morts
- détergents pour tapis ou tissu d'ameublement
- médicaments périmés ou non utilisés
- désinfectants, germicides
- pansements, cotons -tiges
- capsules de détergents concentrés
- lingettes intimes et pour bébés
- conservateur alimentaire MSG

Veillez noter que tout occupant soumis à une forme quelconque de traitement médical par radiation, ou souffrant d'une forme quelconque de réponse immunitaire inhabituelle ou de boulimie, peut affecter le bon fonctionnement de l'installation septique. Ces conditions doivent être déterminées à l'avance.

Toute autre question ou préoccupation concernant votre système septique peut être adressée directement à Waterloo Biofilter Systems Inc.